



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Alla Città Metropolitana di Cagliari
ambiente@pec.cittametropolitanacagliari.it
Alla e- distribuzione
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
e p.c. 01-10-30 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Cagliari
e p.c. 04-02-30 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna meridionale

Oggetto: **Realizzazione di nuove linee MT interrate per la connessione nella rete elettrica di una nuova Cabina Centro Satellite "CSAT TORRE DELLE STELLE" ed una nuova cabina mini box di trasformazione MT/BT, da realizzarsi in Via Capricorno nel condominio Torre delle Stelle. Comune: Maracalagonis. Proponente: e-distribuzione. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G. R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357 /1997 e s.m.i (Screening). Parere. (AUT 2472992).**

In riferimento alla nota di Codesta Città Metropolitana pervenuta in data 18 novembre 2022 (prot. D.G.A. n. 30265 del 21.11.2022), con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi relativa all'intervento in oggetto, esaminata la documentazione trasmessa in data 20 febbraio 2023 (prot. D.G.A. n. 5339 del 20.02.2023), si rappresenta quanto segue.

L'intervento prevede la realizzazione di una Cabina Centro Satellite e una Cabina MiniBox di trasformazione MT/BT nel comune di Maracalagonis in località "Torre Delle Stelle", per potenziare e migliorare la rete esistente nella zona, come di seguito sinteticamente descritto.

Nuova Cabina Centro Satellite in progetto

La cabina Centro Satellite sarà realizzata mediante la posa di un box prefabbricato dimensioni 6.70 x 2.50 m in CAC di tipo omologato DG2061. La nuova cabina sarà posata su un'area di proprietà del Condominio di Torre delle Stelle, identificata al catasto terreni del Comune di Maracalagonis al foglio 51 mappale 1233.

Nuova Cabina Elettrica "Mini Box"

La cabina di trasformazione MT/BT sarà realizzata mediante la posa di un box prefabbricato dimensioni 3.00 x 2.10 m, in CAC di tipo omologato DG2061. La nuova cabina sarà posata su un'area di proprietà del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Condominio di Torre delle Stelle, identificata al catasto terreni del Comune di Maracalagonis al foglio 51 mappale 1233.

Linee interrato MT/BT

Successivamente alla realizzazione delle due nuove cabine, saranno eseguiti i ribaltamenti delle linee interrato MT/BT esistenti necessari per dare continuità al servizio. Le nuove linee in cavo interrato saranno realizzate mediante la posa di corrugati in PEAD affiancati e posati a una profondità non inferiore a 1.20 dal piano carrabile.

L'intervento previsto ricade all'esterno della Rete Natura 2000, ad una distanza di circa 300 m dalla ZSC "Costa di Cagliari" (ITB040021) e non è direttamente connesso o necessario alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura. A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che l'opera in progetto si colloca in un'area in cui non risulta la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario.

Tutto ciò premesso, e tenuto anche conto degli obiettivi di conservazione individuati nel piano di gestione della ZSC, si ritiene che l'intervento in esame, se attuato nel rispetto della proposta presentata, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione.

L'intervento non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022 ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE