



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Comune di Setzu - COMUNE SETZU  
e p.c. 01-10-30 - Servizio Territoriale Ispettorato  
Ripartimentale e del CFVA di Cagliari  
e p.c. 04-02-32 - Servizio tutela del paesaggio  
Sardegna centrale

**Oggetto:**                    **Lavori di realizzazione vasca antincendio nel costone della Giara – aggiornamento localizzazione intervento. Comune: Setzu. Proponente: Comune. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza per l'avvio della procedura in oggetto pervenuta in data 04.11.2025 (prot. DGA n. 31852 del 05.11.2025), vista la documentazione allegata si rappresenta quanto segue.

L'istanza riguarda l'aggiornamento del progetto per la realizzazione di una vasca antincendio, su un terreno identificato al Foglio 3 mappale 379 del Catasto comunale di Setzu, e ricadente all'interno della ZSC *Giara di Gesturi* (cod. ITB041112), già sottoposto al procedimento di Valutazione di Incidenza (Screening), concluso con parere del Servizio scrivente prot. DGA n. 17925 del 12.07.2022, di non assoggettabilità alle successive fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione: *Non è consentito abbattere o danneggiare alcuna essenza naturale arborea o arbustiva di interesse conservazionistico presente nell'area di intervento*. Il progetto esaminato in sede di Screening prevedeva la realizzazione, nel costone della Giara, di una vasca antincendio parzialmente interrata, avente pianta quadrata con lato di 15 m, altezza totale di 3 m e capacità di circa 600 m<sup>3</sup>.

L'aggiornamento del progetto in esame prevede:

- lo spostamento dell'opera di circa 200 metri rispetto alla localizzazione originaria, in un'area con caratteristiche simili per quanto concerne la tipologia di suolo occupato, l'assenza di habitat e specie di interesse comunitario e la vicinanza dell'habitat cod. 5330 *Arbusteti termo-mediterranei e*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

*predesertici*, che non risulta interferito dalla realizzazione dell'intervento;

- un lieve ridimensionamento dell'opera, che conserverà le dimensioni in pianta, ma avrà un'altezza di circa 2,10 m ed una capacità di circa 495 m<sup>3</sup>.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la modifica apportata al progetto esaminato nella precedente procedura di Screening non sia significativa ai fini di un nuovo assoggettamento alla procedura di V.Inc.A. e, pertanto, si conferma il parere reso con la nota prot. DGA 17925 del 12.07.2022, richiamando il rispetto della citata prescrizione.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio**

Daniele Siuni

**Siglato da :**

PATRIZIA ARBA

VALENTINA GRIMALDI