



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Alla Società Cooperativa Società Cooperativa  
Pescatori SantAndrea  
pescatorisantandrea@legalmail.it  
e p.c. Al Servizio Ispettorato ripartimentale di  
Oristano del CFVA  
cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it  
e p.c. Al Servizio tutela del paesaggio e vigilanza  
Sardegna centrale  
eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it

**Oggetto:** **Sostituzione e implementazione del gruppo elettrogeno presso l'impianto di allevamento e depurazione di mitili - Località Corru Mannu, Arborea. Proponente: Società Cooperativa Pescatori SantAndrea S.c.a.r.l. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza di screening presentata da codesta Società in data 12 marzo 2026 (prot. D.G.A. n. 8399 del 13.05.2026), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Sulla base della documentazione trasmessa, l'intervento proposto riguarda la sostituzione e il potenziamento del gruppo elettrogeno esistente presso l'impianto di allevamento e depurazione di mitili sito in località Corru Mannu, all'interno dell'area in concessione alla Cooperativa Pescatori Sant'Andrea, catastalmente identificata al Foglio 21, mappale 148.

Il progetto prevede l'installazione di un nuovo impianto con potenza complessiva compresa tra 350 e 700 kW, costituito da due gruppi elettrogeni da 300 kVA ciascuno. L'impianto sarà dotato di una struttura di protezione metallica amovibile, ancorata mediante sistemi di imbullonatura alla base esistente, con pannellature orientate a nord e finalizzate alla protezione dagli agenti atmosferici, garantendo al contempo la salvaguardia dell'integrità delle superfici di appoggio.

L'area di intervento ricade all'interno dei seguenti siti della rete Natura 2000:

- Zona Speciale di Conservazione (ZSC) "Stagno di Corru S'Ittiri" (cod. ITB030032);
- Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddi" (cod.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

ITB034004).

L'intervento non risulta direttamente connesso né necessario alla gestione dei suddetti siti ai fini della conservazione della biodiversità.

Dall'analisi della documentazione progettuale e degli elementi conoscitivi disponibili presso l'Amministrazione, si rileva che le opere interessano superfici già antropizzate e prive di habitat e specie di interesse comunitario.

Premesso quanto sopra e tenuto conto degli obiettivi di conservazione definiti nei Piani di gestione dei siti Natura 2000 coinvolti, nonché delle Misure di conservazione vigenti approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 15/20 del 19.03.2025, si ritiene che l'intervento, qualora realizzato conformemente alla proposta progettuale presentata, non sia suscettibile di determinare incidenze significative, né dirette né indirette, né cumulative, sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, né sull'integrità dei siti Natura 2000 interessati, e pertanto, non deve essere assoggettato alle ulteriori fasi del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA).

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio**

Daniele Siuni

**Siglato da :**

ELISABETTA FLORIS

VALENTINA GRIMALDI