



**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI**  
**CAGLIARI**

**CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

VISTO L'ART. N. 16 DEL D.LEG 8 MARZO 2006 N. 139, IL D.M. 16.02.1982, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37  
E IL D.M. 04.05.1998

**SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:**

**SOC. HEINEKEN ITALIA S.P.A.**

**PRATICA N. 1022**

Il presente C.P.I. con validità dal 21/07/2010 al 20/07/2016 per l'attività individuata al nr. **88** dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 relativo a:

Depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 4000 mq e comprendente le seguenti altre attività:

- 75** Luoghi di lavoro in cui si impiegano isotopi radioattivi e radiazioni ionizzanti
- 15** Depositi liquidi infiammabili, combustibili di capacità > 25 mc (fino a 3000 mc)
- 17** Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, per capacità > 1 mc (fino a 25 mc)
- 3A** Depositi e rivendite gas combustibili compressi in bombole (capacità > 2 mc)
- 36** Impianti di essiccazione di cereali con depositi di capacità superiore a 50 t.
- 43** Depositi di carta con quantitativi superiori a 50 t.
- 58** Depositi di manufatti in plastica (quantitativi maggiori di 50 t.)
- 91** Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW

Sita nel comune di **ASSEMINI**

**LOC. MACCHIAREDDU-GROGASTU**

**Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:**

**VEDASI ALLEGATI.**

**Sostanze pericolose:**

**VEDASI ALLEGATI.**

**Limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:**

**VEDASI ALLEGATI.**

**Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi:**

- NR. 1 MOTOPOMPA - DA 3.000 l/min. + ELETROPOMPA DA 3.000 l/min. + RISERVA IDRICA IN 2 SERBATOI DA 400 MC COMPLESSIVI.
- NR. 46 IDRANTI A CASSETTA UNI-45 - + N° 17 IDRANTI UNI-70.
- NR. 29 ESTINTORI A POLVERE DA 6 KG - + N° 5 DA KG 9.
- NR. 4 ESTINTORI PORTATILE A CO2 DA 12 KG - + N° 4 DA KG 2 + N° 30 DA KG 5.
- NR. 5 ESTINTORI A POLVERE CARRELLATI 50 KG - + N° 1 CARRELLATO DA KG 100.

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

**Il Funzionario Istruttore**

**GHISU GIULIANO**

**21 LUG. 2010**

**CAGLIARI, li**

