Avviso - *Allegato A5 alla Delib.G.R. 45/24 del 2017*

Milano, 18 marzo 2021– allegato all'Istanza di integrazione Ns. Prot 028_21grvdep_WVIL

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE
(D.Lgs. 152/2006 e Delib.G.R. 45/24 del 2017)

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

GRVDEP Energia S.r.l.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI VIA NELL'AMBITO DEL PROVVEDIMENTO UNICO IN MATERIA AMBIENTALE

La GRVDEP Energia S.r.l., con sede legale in MILANO C.A.P. 20121, alla via CORSO VENEZIA, 37, iscritta al registro delle Imprese di Milano con Numero REA MI –2609002 e P.IVA 03857060929, Tel., p.e.c. grvdepenergiasrl@legalmail.it, in data 27/01/2021 ha richiesto l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nelle more del Provvedimento Unico Regionale - ex art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. alla Regione Sardegna

- Valutazione di impatto ambientale disciplinata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato dal D. Lgs. 104 del 2017 e dalla DGR 45/24 del 27.11.2017, la cui efficacia temporale è stata disposta con la DGR 53/14 del 28.11.2017, per un **Progetto Definitivo per la Realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica da realizzarsi nei Comuni di Villasor e Serramanna (SU), comprensivo delle opere di connessione, per una potenza totale pari a di 29,4 MW, costituito da 7 aerogeneratori di potenza 4,2 MW ciascuno.**

Ricompreso nella fattispecie di cui all'allegato A1 della Delib.G.R. 45/24 del 2017 "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 60 K, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'allegato B o con potenza maggiore di 1 MW (art. 5, comma 23, L.R. 2009, n.3) e inferiore o uguale a 30 MW"

Il progetto prevede l'installazione di 7 aerogeneratori del tipo VESTAS V-150, o similari. Gli aerogeneratori hanno potenza nominale di 4,2 MW, per una potenza complessiva del parco eolico di 29,4 MW. L'altezza delle torri sino al mozzo (HUB) è di 105 m, il diametro degli aerogeneratori è di 150 m per una altezza complessiva della struttura pari a 180 m. La distanza minima tra le pale è di circa 700m. (VI06-VI07) e la distanza massima è pari a circa 2600m (SE05-VI07), l'area interessata alla realizzazione dell'impianto racchiude un poligono virtuale pari a un'area di circa 300 ettari.
L'impianto di produzione sarà costituito da 7 aerogeneratori, della potenza nominale di 4,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 29,4 MW, di altezza complessiva di 180 m.

Le opere da realizzare per il funzionamento del parco eolico sono le seguenti:
- Realizzazione di fondazioni per gli aerogeneratori e delle piazzole temporanee e definitive;
- Adeguamento e realizzazione di strade (piste) necessarie alla costruzione ed esercizio dell'impianto eolico;
- La posa di cavidotti MT interrati per il collegamento alla RTN;

- Costruzione di una Sottostazione Elettrica Utente di trasformazione MT/AT e consegna alla RTN, ricadente nel territorio comunale di Villasor (SU);

La conformazione dell'impianto è stata studiata in maniera da arrecare il minimo impatto ambientale e paesaggistico sia in fase di costruzione sia in fase di esercizio.
L'opera proposta è di pubblica utilità, ed è finalizzata alla produzione energetica da fonte rinnovabile, non prevedendo emissioni (liquide o gassose) dannose per l'uomo e per l'ambiente. Inoltre, ai sensi della Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, indicante "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e con particolare riferimento all' Art. 1 comma 4, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini della applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.

Si Comunica, inoltre, la NON applicazione delle disposizioni in materia di consultazioni transfrontaliere, e la NON necessità della Valutazione di Incidenza.

La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Sito della Regione Sardegna al seguente link: (https://portal.sardegnasira.it/-/impianto-eolico-denominato-ermosura-della-potenza-totale-nominale-pari-a- 29-4mw-comuni-di-serramanna-e-villasor-v-i-a-)

entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it .

GRVDEP Energia S.r.l

Gianluca Veneroni
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Data di pubblicazione nel portale SardegnaAmbiente

8 giugno 2021