ACQUE SOTTERRANEE PARAMETRI PARZIALI

PARAMETRI	U.M.	METODO	LIMITI TAB 2 TIT. V D.	mar-16				set-16				dic-16			
				PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4	PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4	PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4
pH	Unità di pH	APAT CNR IRSA2060	---	8,8	8,4	7,7	7,9	8,8	8,3	8,3	7,8	8,6	8,1	8,5	7,6
CONDUC. ELET. a 20 °C	µS cm-1	APAT CNR IRSA2030	------	2.150	2.240	1.510	4.910	2.180	2.040	1.650	5.130	2.350	2.180	1.730	5.250
OSSIDABILITA' come O2	mg/L	*Rapporti ISTISAN 29/6*	------	2,4	3,1	24	3,2	2,8	2,6	2,3	3,7	2,6	2,4	2,6	3,2
TEMPERATURA	°C	APAT CNR IRSA2100	------	16	16	17	17	17	16	17	15	17	16	16	16
CLORURI come Cl	mg/L	APAT CNR IRSA4020	---	430	390	420	1.630	454	395	421	1.680	462	408	434	1.720
AZOTO NITROSO come N	µg/L	APAT CNR IRSA4020	500	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AZOTO NITRICO come N	mg/L	APAT CNR IRSA4020	------	18	43	58	31	21	41	77	37	23	38	82	39
FOSFORO TOTALE come P	mg/L	APAT CNR IRSA4020	------	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
SOLFATI come SO4	mg/L	APAT CNR IRSA4020	250	182	128	135	240	220	122	145	240	215	140	156	265
AZOTO AMM. come NH4	mg/L	APAT CNR IRSA4030	------	0,12	0,11	0,11	0,15	0,14	0,17	0,18	0,17	0,16	0,19	0,15	0,19
FERRO come Fe	µg/L	UNI EN ISO 17294-2:2016	200	35	90	75	110	23	120	85	92	45	150	97	110
MANGANESE come Mn	µg/L	UNI EN ISO 17294-2:2016	50	8	15	18	12	15	24	15	11	27	27	18	18

ACQUE SOTTERRANEE PARAMETRI PARZIALI

PARAMETRI	U.M.	METODO	LIMITI TAB 2 TIT. V D.	mar-17				set-17				dic-17			
				PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4	PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4	PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4
pH	Unità di pH	APAT CNR IRSA2060	---	8,9	8,5	8,0	8,4	8,9	8,5	8,8	8,1	8,8	8,7	8,5	8,4
CONDUC. ELET. a 20 °C	µS cm-1	APAT CNR IRSA2030	------	2.080	2.170	1.480	4.830	2.350	2.120	1.910	5.210	2.260	2.210	1.970	5.440
OSSIDABILITA' come O2	mg/L	*Rapporti ISTISAN 29/6*	------	2,2	3,0	2,2	3,0	3,5	2,9	2,9	4,2	3,7	2,6	2,8	4,4
TEMPERATURA	°C	APAT CNR IRSA2100	------	17	17	17	17	17	16	17	16	17	17	17	17
CLORURI come Cl	mg/L	APAT CNR IRSA4020	---	410	410	450	1.690	560	445	560	1.790	530	465	580	1.820
AZOTO NITROSO come N	µg/L	APAT CNR IRSA4020	500	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AZOTO NITRICO come N	mg/L	APAT CNR IRSA4020	------	20	45	52	34	25	46	82	42	23	48	91	45
FOSFORO TOTALE come P	mg/L	APAT CNR IRSA4020	------	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
SOLFATI come SO4	mg/L	APAT CNR IRSA4020	250	190	134	140	243	230	180	195	230	230	210	208	226
AZOTO AMM. come NH4	mg/L	APAT CNR IRSA4030	------	0,15	0,15	0,15	0,18	0,15	0,19	0,21	0,25	0,16	0,17	0,18	0,18
FERRO come Fe	µg/L	UNI EN ISO 17294-2:2016	200	45	110	90	125	58	150	130	150	65	160	145	174
MANGANESE come Mn	µg/L	UNI EN ISO 17294-2:2016	50	12	18	21	18	25	38	28	38	27	38	27	36

ACQUE SOTTERRANEE PARAMETRI PARZIALI

PARAMETRI	U.M.	METODO	LIMITI TAB 2 TIT. V D.	mar-18				set-18				dic-18			
				PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4	PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4	PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4
pH	Unità di pH	APAT CNR IRSA2060	---	8,8	8,6	8,2	8,5	8,6	8,7	8,5	8,5	7,3	7,6	7,1	7
CONDUC. ELET. a 20 °C	µS cm-1	APAT CNR IRSA2030	------	2130	2280	1530	4910	3490	2200	2190	4610	3520	3180	1717	4910
OSSIDABILITA' come O2	mg/L	*Rapporti ISTISAN 29/6*	------	2,8	3,1	2,7	3,5	2,8	2,5	2,4	3,1	2,5	2,4	2,2	3,2
TEMPERATURA	°C	APAT CNR IRSA2100	------	17	17	17	17	18	18	18	18	21	19	20	19
CLORURI come Cl	mg/L	APAT CNR IRSA4020	---	630	640	670	1740	920	632	640	1210	800	761	383	1330
AZOTO NITROSO come N	µg/L	APAT CNR IRSA4020	500	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	198	150
AZOTO NITRICO come N	mg/L	APAT CNR IRSA4020	------	21	41	55	38	28	47	48	35	50	45	51	40
FOSFORO TOTALE come P	mg/L	APAT CNR IRSA4020	------	<1	<1	<1	<1	<1	0,23	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
SOLFATI come SO4	mg/L	APAT CNR IRSA4020	250	178	147	165	251	211	175	158	220	129	145	62	132
AZOTO AMM. come NH4	mg/L	APAT CNR IRSA4030	------	0,16	0,18	0,18	0,22	0,22	0,25	0,21	0,28	0,21	0,23	0,24	0,26
FERRO come Fe	µg/L	UNI EN ISO 17294-2:2016	200	56	125	110	144	121	125	154	110	20	6	5	5
MANGANESE come Mn	µg/L	UNI EN ISO 17294-2:2016	50	14	21	24	21	23	17	21	15	20	26	47	224

ACQUE SOTTERRANEE PARAMETRI PARZIALI

PARAMETRI	U.M.	METODO	LIMITI TAB 2 TIT. V D.	mar-19				set-19				dic-19			
				PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4	PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4	PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4
pH	Unità di pH	APAT CNR IRSA2060	---	7,5	7,5	7,0	7,3	7,6	7,4	7,2	7,3	7,5	7,3	7,0	7,2
CONDUC. ELET. a 20 °C	µS cm-1	APAT CNR IRSA2030	------	3.610	3.210	1.790	5.120	3.530	3.260	1.810	5.210	3.410	3.170	1.760	5.120
OSSIDABILITA' come O2	mg/L	*Rapporti ISTISAN 29/6*	------	2,2	2,6	2,4	3,4	2,5	2,7	2,6	3,5	2,1	2,5	2,4	3,0
TEMPERATURA	°C	APAT CNR IRSA2100	------	21	19	20	19	21	19	20	19	20	18	19	19
CLORURI come Cl	mg/L	APAT CNR IRSA4020	---	820	754	391	1.390	830	765	402	1.410	825	748	383	1.370
AZOTO NITROSO come N	µg/L	APAT CNR IRSA4020	500	< 10	< 10	165	170	< 10	< 10	172	187	< 10	< 10	165	176
AZOTO NITRICO come N	mg/L	APAT CNR IRSA4020	------	48	46	53	41	46	48	51	43	42	46	48	39
FOSFORO TOTALE come P	mg/L	APAT CNR IRSA4020	------	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
SOLFATI come SO4	mg/L	APAT CNR IRSA4020	250	131	151	78	131	135	158	81	135	128	152	74	127
AZOTO AMM. come NH4	mg/L	APAT CNR IRSA4030	------	0,12	0,21	0,15	0,13	0,15	0,12	0,13	0,17	0,12	0,10	0,11	0,12
FERRO come Fe	µg/L	UNI EN ISO 17294-2:2016	200	22	8	7	8	25	11	11	10	24	14	12	12
MANGANESE come Mn	µg/L	UNI EN ISO 17294-2:2016	50	21	28	45	218	22	29	47	222	20	26	44	219

ACQUE SOTTERRANEE PARAMETRI PARZIALI

PARAMETRI	U.M.	METODO	LIMITI TAB 2 TIT. V D.	mar-20				set-20				dic-20			
				PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4	PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4	PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4
pH	Unità di pH	APAT CNR IRSA2060	---	7,7	7,6	7,2	7,2	7,8	7,3	7,3	7,2	7,9	7,4	7,4	7,3
CONDUC. ELET. a 20 °C	µS cm-1	APAT CNR IRSA2030	------	3.480	3.290	1.810	5.230	3.490	3.390	1.870	5.440	3380	3280	1910	5510
OSSIDABILITA' come O2	mg/L	*Rapporti ISTISAN 29/6*	------	2,5	2,7	2,6	2,7	2,6	2,4	2,3	2,1	2,8	2,6	2,4	2,3
TEMPERATURA	°C	APAT CNR IRSA2100	------	21	20	20	20	21	21	21	21	20	20	20	20
CLORURI come Cl	mg/L	APAT CNR IRSA4020	---	830	760	402	1.420	824	810	410	1.520	828	803	424	1610
AZOTO NITROSO come N	µg/L	APAT CNR IRSA4020	500	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	140	190	< 10	< 10	110	200
AZOTO NITRICO come N	mg/L	APAT CNR IRSA4020	------	45	47	56	44	45	46	53	44	43	42	50	46
FOSFORO TOTALE come P	mg/L	APAT CNR IRSA4020	------	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
SOLFATI come SO4	mg/L	APAT CNR IRSA4020	250	135	162	82	170	138	162	98	144	141	165	95	151
AZOTO AMM. come NH4	mg/L	APAT CNR IRSA4030	------	0,11	0,13	0,14	0,17	0,10	0,11	0,13	0,15	0,1	0,12	0,14	0,13
FERRO come Fe	µg/L	UNI EN ISO 17294-2:2016	200	28	19	13	10	24	18	23	13	26	21	25	16
MANGANESE come Mn	µg/L	UNI EN ISO 17294-2:2016	50	25	30	47	230	19	32	45	230	20	35	47	215

ACQUE SOTTERRANEE PARAMETRI PARZIALI

PARAMETRI	U.M.	METODO	LIMITI TAB 2 TIT. V D.	mar-21				set-21				dic-21			
				PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4	PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4	PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4
pH	Unità di pH	APAT CNR IRSA2060	---	7,8	7,7	7,3	7,4	7,3	7,5	7,2	7,3	7,5	7,6	7,3	7,2
CONDUC. ELET. a 20 °C	µS cm-1	APAT CNR IRSA2030	------	3.560	3.210	1.840	5.180	3.140	3.105	1.820	5.090	3.190	3.120	1.910	4.950
OSSIDABILITA' come O2	mg/L	*Rapporti ISTISAN 29/6*	------	2,7	2,4	2,3	2,4	1,6	1,6	1,5	1,8	1,7	1,5	1,4	1,6
TEMPERATURA	°C	APAT CNR IRSA2100	------	21	20	20	20	21	20	20	20	21	20	20	20
CLORURI come Cl	mg/L	APAT CNR IRSA4020	---	880	780	418	1.470	785	560	422	1.511	798	550	414	1.490
AZOTO NITROSO come N	µg/L	APAT CNR IRSA4020	500	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AZOTO NITRICO come N	mg/L	APAT CNR IRSA4020	------	43	45	53	43	32	34	42	37	30	32	40	35
FOSFORO TOTALE come P	mg/L	APAT CNR IRSA4020	------	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2
SOLFATI come SO4	mg/L	APAT CNR IRSA4020	250	141	171	102	190	124	155	87	176	143	147	96	185
AZOTO AMM. come NH4	mg/L	APAT CNR IRSA4030	------	0,12	0,11	0,12	0,14	0,14	0,13	0,11	0,12	0,12	0,11	0,12	0,1
FERRO come Fe	µg/L	UNI EN ISO 17294-2:2016	200	25	13	15	15	353	42	95	489	392	63	84	446
MANGANESE come Mn	µg/L	UNI EN ISO 17294-2:2016	50	22	32	48	240	71	28	37	311	65	25	35	309

ACQUE SOTTERRANEE PARAMETRI PARZIALI

PARAMETRI	U.M.	METODO	LIMITI TAB 2 TIT. V D.	mar-22				set-22				dic-22			
				PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4	PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4	PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4
pH	Unità di pH	APAT CNR IRSA2060	---	7,7	7,8	7,5	7,6	7,8	7,7	7,7	7,7	7,7	7,5	7,5	7,6
CONDUC. ELET. a 20 °C	µS cm-1	APAT CNR IRSA2030	------	3.650	3.240	1.920	5.230	3.510	3.190	1.970	5.340	3.470	3.210	1.920	5.250
OSSIDABILITA' come O2	mg/L	*Rapporti ISTISAN 29/6*	------	2,4	2,2	2,2	2,6	2,2	2,0	2,1	2,3	2,0	2,1	2,2	2,2
TEMPERATURA	°C	APAT CNR IRSA2100	------	20	19	21	21	20	20	21	21	20	20	20	20
CLORURI come Cl	mg/L	APAT CNR IRSA4020	---	876	773	432	1.530	881	781	442	1.590	878	804	453	1.850
AZOTO NITROSO come N	µg/L	APAT CNR IRSA4020	500	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AZOTO NITRICO come N	mg/L	APAT CNR IRSA4020	------	41	43	57	46	43	47	54	45	42	45	57	42
FOSFORO TOTALE come P	mg/L	APAT CNR IRSA4020	------	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
SOLFATI come SO4	mg/L	APAT CNR IRSA4020	250	153	182	110	184	161	191	117	195	148	189	126	203
AZOTO AMM. come NH4	mg/L	APAT CNR IRSA4030	------	0,11	0,13	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11	0,12	0,10	0,09	0,08	0,09
FERRO come Fe	µg/L	UNI EN ISO 17294-2:2016	200	28	19	18	17	26	35	16	19	21	12	13	14
MANGANESE come Mn	µg/L	UNI EN ISO 17294-2:2016	50	29	39	46	250	31	45	35	243	27	38	48	239

ACQUE SOTTERRANEE PARAMETRI PARZIALI

PARAMETRI	U.M.	METODO	LIMITI TAB 2 TIT. V D.	mar-23				ott-23				dic-22			
				PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4	PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4	PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4
pH	Unità di pH	APAT CNR IRSA2060	---	7,8	7,7	7,6	7,5	7,7	7,6	7,5	7,6	7,6	7,8	7,6	7,5
CONDUC. ELET. a 20 °C	µS cm-1	APAT CNR IRSA2030	------	3.410	3.210	1.980	5.610	3.390	3.180	1.920	5.070	3.350	3.050	1.890	5.480
OSSIDABILITA' come O2	mg/L	*Rapporti ISTISAN 29/6*	------	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,3	2,3
TEMPERATURA	°C	APAT CNR IRSA2100	------	20	19	20	21	20	19	19	20	19	20	19	20
CLORURI come Cl	mg/L	APAT CNR IRSA4020	---	897	789	458	1.650	902	794	428	1.690	890	783	447	1.650
AZOTO NITROSO come N	µg/L	APAT CNR IRSA4020	500	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
AZOTO NITRICO come N	mg/L	APAT CNR IRSA4020	------	40	42	54	43	37	40	47	39	39	38	52	36
FOSFORO TOTALE come P	mg/L	APAT CNR IRSA4020	------	0,2	0,3	0,2	0,2	0,11	0,12	0,16	0,17	0,12	0,11	0,13	0,14
SOLFATI come SO4	mg/L	APAT CNR IRSA4020	250	161	191	123	191	172	186	131	185	182	191	142	179
AZOTO AMM. come NH4	mg/L	APAT CNR IRSA4030	------	0,12	0,12	0,12	0,11	0,14	0,14	0,13	0,12	0,13	0,12	0,12	0,11
FERRO come Fe	µg/L	UNI EN ISO 17294-2:2016	200	25	13	21	14	48	19	28	25	52	22	31	38
MANGANESE come Mn	µg/L	UNI EN ISO 17294-2:2016	50	27	33	43	232	31	35	42	43	37	37	36	41

PARAMETRI	U.M.	METODO	LIMITI TAB 2 TIT. V D.	ACQUE SOTTERRANEE TOTALI giu-16				ACQUE SOTTERRANEE TOTALI giu-17				ACQUE SOTTERRANEE TOTALI giu-18				ACQUE SOTTERRANEE TOTALI giu-19				ACQUE SOTTERRANEE TOTALI giu-20				ACQUE SOTTERRANEE TOTALI giu-21				ACQUE SOTTERRANEE TOTALI giu-22				ACQUE SOTTERRANEE TOTALI giu-23			
				PIEZOMETRO 1	PIEZOMETRO 2	PIEZOMETRO 3	PIEZOMETRO 4