



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Difesa Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Roma 80, 09123 Cagliari (CA)
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

e p.c.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica
Servizio Demanio e Patrimonio e autonomie locali di
Sassari e Olbia Tempio
Via Roma n.46 07100 Sassari (SS)
eell.dempatr.ss@regione.sardegna.it

Società Sarda di Bentonite S.r.l.
ssb@arubapec.it

Servizio Gestione Nord
SEDE

Oggetto: **Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), di cui alla L.R. n. 2/2021 e alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021, relativo al progetto "Rilascio della concessione mineraria denominata Padulazzu in agro del comune di Sassari" - Proponente: Sarda di Bentonite S.r.l. (SSB S.r.l.) – N.Reg. PAUR 20/21**
Parere tecnico Enas sulla risoluzione dell'interferenza con opera SIMR.
(Prot. RAS 8871 del 05.04.2022 e 11062 del 02.05.2022, pec SSB del 11.05.2022).

Con riferimento alle note di cui all'oggetto, (registrate al protocollo Enas n. 3952 del 06.04.2022, n°4921 del 03.05.2022 e n°5307 del 11.05.2022), si comunica che l'intervento in oggetto interferisce con la seguente opera del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR) gestito dall'Enas: **Condotta Truncu Reale-Tottubella (Codice SIMR 3B.C10).**

L'esame degli elaborati progettuali disponibili ha evidenziato che nel tratto interferente (lungo circa 220 m) la coltivazione della cava inizia dalla quota 58,00 m s.l.m. a circa 10 m dall'area di occupazione della condotta del SIMR che è posizionata ad una profondità di circa 2,50 metri dal piano di campagna ad una quota media di 64,20 m s.l.m, per cui occorre integrare il progetto con la verifica statica (a firma di un professionista abilitato) relativa alla stabilità del pendio con parametri del terreno congruenti con le condizioni drenaggio e carichi derivanti dal passaggio dei mezzi di manutenzione delle condotte (escavatore e camion dotato di gru)
Il progetto prevede inoltre la demolizione della condotta di scarico del pozzetto n. 32, dell'acquedotto (Fg. 82 mappale 59), lo smantellamento parziale della condotta di allontanamento dal pozzetto di sfiato n. 33 (Fg. 82 mappale 58) ed una loro sostituzione con tubazioni flessibili collegate ad una vasca di accumulo, di nuova realizzazione della capacità prevista di circa 1000 m³.

Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia

Al riguardo, sentito il parere del competente Servizio di Gestione Nord dell'Ente si precisa che il volume d'acqua che potrebbe essere scaricato dal pozzetto n. 32 è stato stimato in circa 150 m³ e che tale volume potrebbe incrementarsi in occasione di particolari interventi di manutenzione fino a circa 400 m³.

Ai fini del rilascio del nullaosta definitivo di competenza Enas, il proponente dovrà inoltrare il progetto esecutivo dei tratti interferenti e la trasmissione dell'istanza con le modalità previste dal Regolamento concernente criteri e modalità d'uso da parte di terzi di infrastrutture, opere e relative pertinenze appartenenti al Sistema Idrico Multisetoriale Regionale approvato con DAU n. 05/2016, consultabile dal sito istituzionale Enas (all'indirizzo <http://www.enas.sardegna.it/il-sistema-idrico-multisetoriale/richieste-d-uso-delle-infrastrutture-delle-opere-e-relative-pertinenze-del-simr.html>).

Si precisa infine che la proprietà delle opere del SIMR è della Regione Autonoma della Sardegna e pertanto l'eventuale provvedimento autorizzativo e/o concessionario finale, a seguito del nullaosta definitivo di competenza Enas, sarà rilasciato dall'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e urbanistica – Direzione Generale enti locali e finanze

Distinti saluti.

Il Sostituto del Direttore Generale
(art. 30 L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii.)

Dott. Paolo Loddo



Paolo Loddo
06.06.2022
06:35:22
GMT+00:00

Allegato: **carta interferenze SIMR**

SPC/SS/PC
SPC/SS/RC
SPC/SS
SGN/FM

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

BC-DB-E3-F6-2F-62-6F-A9-1A-1B-99-3E-FD-5F-8A-9A-E4-35-C8-8C
--

PAdES 1 di 1 del 06/06/2022 08:35:22

Soggetto: Paolo Loddo

S.N. Certificato: 39D0E0F4

Validità certificato dal 28/12/2021 09:30:12 al 28/12/2024 09:12:12

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
