



LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO

	Idrante soprasuolo DN70		Estintore portatile a CO ₂
	Rilevatore di fumo		Estintore portatile a polvere
	Rilevatore di miscele tossiche		Pulsante di allarme manuale
	Rilevatore di miscele infiammabili		Pulsante di sgancio alimentazione gas/ele
	Rilevatore di fiamma IR/UV		Uscita di emergenza
	Rilevatore di ossigeno		Punto di raccolta
	Area ATEX		Primo soccorso

NOTE:

- I sensori di rilevazione gas all'interno dei laboratori saranno di tipo catalitico certificati ATEX II2G
- I sensori di fiamma all'interno dei laboratori saranno di tipo UV/IR certificati ATEX II2G
- La tipologia di rilevatori gas tossici sarà essere definita in funzione delle miscele presenti e saranno certificati ATEX II2G

0	14/01/2022	PRIMA EMISSIONE	C. Ceccherini	G. Uguccioni	G. Uguccioni
REV	DATE	DESCRIPTION	PREPARED BY	CHECKED BY	APPROVED BY
PROJECT		LABORATORIO H2 PROGETTO P2G SARDEGNA	TITLE Istanza di Valutazione Progetto Documentazione tecnica di cui all'Allegato I del D.M. 7 agosto 2012		
CLIENT			Allegato B - Misure di protezione attiva e passiva		
		CONTRACT No.	P0027388	STAMP	
		PURCHASER	-		
		REPLACES	-	FORMAT A1	
PREPARED BY		SIGNATURE	DATE	IDENTIFICATION No.:	SHEET
CONTROLLED BY		G. Uguccioni	14/01/2022	P0027388-3-M2	1/1
APPROVED BY		G. Uguccioni	14/01/2022	CLIENT Doc. Code:	SCALE
				FILE NAME	REVISION
				P0027388-3-M2.dwg	0