



## LEGENDA

- LINEA ANTINCENDIO ø8" INTERRA
- LINEA ANTINCENDIO ø8" SU RACK
- LINEA ANTINCENDIO ø6" SU RACK
- LINEA ANTINCENDIO ø4" SU RACK
- IDRANTE DN 70 DOPPIO A COLONNA SOPRASSUOLO
- VALVOLE DI INTERCETTO
- ATTACCO W.F.

IL COMMITTENTE:		STUDIO TECNICO VIA ANTONIO SCALFARI N.11 10126 TORINO (TO) TEL. 011/2481164	
REVISIONI			
REV. 0	Lug 2020	EMISSIONE FINALE	
REV. DATA	DESCRIZIONE		
DISSEGNO	CONTRATTO		Codicedu Perico
Codicedu	Perico		DIS. CONTROLLO APPROVATO
APPROVATO	Perico		DIS. IV CPT_EA_07
SCALA	DESCRIZIONE		1:500
PLANIMETRIA GENERALE DI STABILIMENTO		FIRMATO	
- RETE ANTINCENDIO ATTUALE -		FIRMATO	
SINCRONIZZAZIONE		FIRMATO	
IN RETE		FIRMATO	
CPT_EA_07.dwg		A1	

NOME FILE /File Name: CPT\_EA\_07.dwg

SCALA DI STAMPA /Pl. Scale: 1:1000