



- LEGENDA:
- CABINA DIM: 17,00x9,00x4,00
 - CABINA REMI DIM: 18,00x12,00x4,00
 - NUOVO GASDOTTO INTERRATO P=30bar
 - NUOVA CONDOTTA SU RACK GAS P=30bar
 - NUOVA CONDOTTA INTERRATA GAS P=30bar
 - NUOVA CONDOTTA SU RACK GAS P=5bar
 - MISURATORE FISCALE
 - MISURATORE DI FLUSSO
 - CABINA DI MISURAZIONE FISCALE DIM: 11,00x4,00x3,00
 - VALVOLA DI SICUREZZA IMPIANTO

- LEGENDA SIMBOLI RETE ANTINCENDIO
- NUOVE TUBAZIONI AEREE ACQUA ANTINCENDIO
 - NUOVE TUBAZIONI INTERRATE ACQUA ANTINCENDIO
 - TUBAZIONI AEREE ESISTENTI ACQUA ANTINCENDIO
 - TUBAZIONI INTERRATE ESISTENTI ACQUA ANTINCENDIO
 - VALVOLE DI INTERCETTAZIONE RAMI COLLETTORI
 - POZZETTI PER VALVOLE DI SEGREGAZIONE COLLETTORI
 - CANNONI AD ACQUA - MONITOR
 - IDRANTI A COLONNA SOPRASSUOLO DN70
 - IDRANTE A PARETE DN45

ALLEGATO 4c_01- APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE IDRICA

DISEGNATO	Cadeddu	CONTROLLATO	Carlo	L'EURALLUMINA S.p.A. si riserva la proprietà del presente disegno che non potrà pertanto essere usato, riprodotto o modificato in tutto o in parte né essere reso noto a terzi senza preventiva autorizzazione scritta.	eurAllumina S.p.A. Stabilimento per la produzione di alluminio a Portovesme (CA)		
APPROVATO	Penco	APPROVATO	Bonifai				
SCALE	PLANIMETRIA GENERALE DI STABILIMENTO				DIS. N° 50-458-G Foglio 2 di 2		
	RETE ANTINCENDIO						
	- SITUAZIONE FUTURA -				FORMATO A1		
REVISIONI	10	Sett. 2022	AGGIORNAMENTO A SEGUITO PRESENTAZIONE PROGETTO BIA EA		Meloni	Porta	Porta
	9	Nov 2021	AGGIORNAMENTO A SEGUITO RICHIESTA INTEGRAZIONI		Meloni	Porta	Porta
	8	Feb. 2021	AGGIORNAMENTO PER NUOVA ISTANZA		Meloni	Porta	Porta
	7	Lug 2020	AGGIORNAMENTO PER ISTANZA PUA		Meloni	Porta	Porta
	6	Lug 2018	AGGIORNAMENTO PER ISTANZA UNICA VIA/AIA (SOSTITUZIONE CHP CON VAPORIDOTTO DA ENEL)		Cadeddu	Porta	Porta
	11	Nov 2022	AGGIORNAMENTO PER TAF DA 120 M3/H		Meloni	Porta	Porta