



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Alla e-distribuzione S.p.A.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
e p.c. 01-10-30 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Cagliari
e p.c. 04-02-30 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna meridionale

Oggetto: Realizzazione nuova linea in cavo interrato MT per allaccio cabina cliente MT “RFI SSE1” e trasformazione MT/BT e-distribuzione in Via Campo Scipione. Comune: Cagliari. Proponente: e-distribuzione S.p.A. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.

In riferimento all'istanza di Screening presentata da codesta Società in data 11 aprile 2023 (prot. D.G.A. n. 11530 del 12.04.2023) relativa all'oggetto, esaminata la documentazione trasmessa, si rappresenta quanto segue.

L'istanza riguarda la realizzazione nuova linea in cavo interrato MT per allaccio cabina cliente MT “RFI SSE1” e trasformazione MT/BT e-distribuzione in Via Campo Scipione, nell'agro del comune di Cagliari su un'area distinta al catasto terreni al Foglio 8, mappali 1916, 1684, 1685, 1679, 1801, 2002, 1727, 1724.

L'intervento prevede la costruzione di un elettrodotto interrato MT della lunghezza complessiva di 860 m circa, dalla cabina primaria di Santa Gilla alla futura sede della Rete Ferroviaria Italiana Spa su Via Campo Scipione, per l'alimentazione di una nuova cabina di consegna MT e trasformazione MT/BT e-distribuzione. È previsto uno scavo per permettere la posa del nuovo elettrodotto di media tensione, di lunghezza complessiva di 860 m circa, per una profondità di posa di 1.20 m. Lo scavo sarà poi ricoperto con sabbia e inerti prescritti e l'asfalto ripristinato.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che le opere previste ricadono all'esterno della Rete Natura 2000, ZSC “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla” (cod.ITB040023) e ZSP “Stagno di Cagliari” (cod.ITB040027), ad una distanza di circa 280 metri dalla ZSC e 180 metri dalla ZPS, e non avendo effetti aggiuntivi significativi per le specie e gli habitat della stessa Rete non deve essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI