



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Alla Soc. Bluserena Spa c/o Candido Maoddi
candido.maoddi@pec.it
e p.c. 01-10-34 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Tempio
e p.c. 04-02-39 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna settentrionale NORD EST

**Oggetto: Posa tubazione interrata per scarico emergenza depuratore. Comune: Badesi.
Proponente: Soc. Bluserena Spa. Direttive regionali per la valutazione di Incidenza
Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di
Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Comunicazione.**

In riferimento all'istanza di screening presentata dal Proponente in data 28 giugno 2023 (prot. D.G.A. n. 19612 di pari data), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'istanza è relativa alla modifica dello scarico di emergenza a servizio del depuratore del resort "Is Serenas", di proprietà della BLUSERENA SPA, su un'area ubicata in località Maccia Boina, nel comune di Badesi, identificata al catasto terreni al foglio 57. Il depuratore è regolarmente autorizzato all'esercizio e i reflui affinati, in conformità al D.M. n. 185 del 12 giugno 2003, "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", sono utilizzati per irrigare spazi verdi della struttura.

Il progetto prevede la variazione dello scarico di emergenza esistente (scarico finalizzato allo smaltimento delle acque reflue da utilizzarsi qualora non sia possibile smaltire le acque per l'irrigazione o quando dovessero verificarsi anomalie funzionali tali da determinare un superamento dei parametri previsti dalla normativa), mediante la realizzazione di una nuova condotta interrata che termina nel rio Muntiggioni, corpo idrico superficiale che scorre a circa 700 metri dalla struttura. Le opere prevedono la posa di una tubazione in PEAD da 75mm in scavo a sezione obbligata con larghezza pari a 50 cm e profondità pari a 1 m. L'area di intervento, comprensiva dello scavo e delle aree di manovra necessarie alla macchina operatrice, insiste su una superficie di circa 2.100 m² (700 m X 3 m).

In particolare, il nuovo tracciato in progetto origina da un pozzetto già predisposto all'ingresso della struttura, prosegue sino alla strada comunale e quindi attraversa un terreno agricolo seguendo per buona parte una stradina interpoderale. La parte terminale dello scarico di emergenza sarà amovibile, dato che il



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

suo posizionamento in alveo è previsto solo in caso sia necessario recapitare le acque reflue nel corso idrico. A riguardo si precisa che l'impianto è dimensionato al recapito in alveo sino a 240 m³/giorno (24 m³/ora). Il progetto prevede la produzione di 350 m³ di materiale da scavo da reimpiegare per il ripristino del piano di campo alla situazione *ante-operam*. Per la realizzazione dell'intervento in oggetto si stima una tempistica di circa dieci giorni lavorativi da avviare all'inizio di ottobre.

Premesso quanto sopra, considerato che, sulla base delle caratteristiche delle opere desunte dalla documentazione trasmessa:

- le opere previste ricadono all'interno della ZSC "Foci del Coghinas" ITB010004 e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura;
- gli interventi descritti si configurano come modifica di un'opera funzionalmente connessa all'intervento di *"Completamento del corpo ex 14-15 adibito a centro servizi nel Villaggio Maccia Boina e modifica delle camere ricettive/alberghiere – Ampliamento Legge n.8/15 nel comune di Badesi"*, già sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. e di Valutazione di Incidenza, (Delib.G.R. n. 44/83 del 12.11.2019 e, successivamente, Delib.G.R. n. 12/20 del 01.04.2021), conclusasi con un giudizio positivo di valutazione di incidenza e una contestuale esclusione dalla procedura di V.I.A., condizionato al rispetto di una serie di prescrizioni;
- rientrano, pertanto, tra quelli riconducibili all'art. 4 ("Valutazione preliminare") delle *"Direttive regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.)"*, allegate alla Delib. G.R. n. 11/75 del 24.03.2021,

si comunica che la Proponente dovrà presentare, presso il Servizio scrivente, un'istanza di valutazione preliminare, così come disciplinata dalle citate Direttive regionali, nell'ambito della quale dovrà essere valutata anche l'incidenza delle opere sugli habitat e le specie, in relazione al ricadere dell'intervento all'interno della ZSC "Foci del Coghinas" ITB010004.

A tal fine, si rammenta che la Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021, i relativi allegati, le Specifiche tecniche e tutta la modulistica sono reperibili sul portale Valutazioni ambientali – SardegnaAmbiente al seguente link:

<https://portal.sardegnaasira.it/-/deliberazione-n-11-75-del-24-03-2021-direttive-regionali-in-materia-di-via-edi-provvedimento-unico-regionale-in-materia-ambientale-paur->



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Il presente parere è reso solo ai sensi della parte II, Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della Delib.G.R. n. 11/75 del 2021, e del D.P.R. 357/97, e s.m.i., e sono fatti salvi gli altri eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

Il Servizio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

SILVIA PUTZOLU

FELICE MULLIRI

VALENTINA GRIMALDI