



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Alla e-distribuzione Spa
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
e p.c. Alla Città Metropolitana di Cagliari, II Settore
ambiente, Servizio autorizzazioni integrate, Ufficio
infrastrutture energetiche
ambiente@pec.cittametropolitanacagliari.it
e p.c. 01-10-30 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Cagliari
e p.c. 04-02-30 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna meridionale

Oggetto: "Linea in cavo interrato MT per allaccio cabina utente MT NUOVA ICOM srl località Porto Canale, comune di Cagliari città metropolitana di Cagliari". **Comune:** Cagliari. **Proponente:** E-distribuzione Spa. **Direttive regionali per la valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento all'istanza di screening presentata da codesta Società in data 7 dicembre 2023 (prot. D.G.A. n. 37023 del 12.12.2023), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'istanza è relativa alla realizzazione di una nuova linea in cavo interrato MT su aree del Porto Canale di Cagliari, nel territorio comunale di Cagliari, distinte catastalmente al foglio 16, mappali 304 e 242, e al foglio 24 mappale 751.

Il progetto riguarda la realizzazione di un elettrodotto interrato MT della lunghezza complessiva di circa 425 m, per consentire l'alimentazione della cabina di consegna MT su richiesta della società Nuova ICOM srl, e prevede:

- l'intercettazione della linea interrata MT esistente;
- la realizzazione di una nuova linea in cavo interrato MT;
- l'allestimento della cabina di consegna MT.

Per la realizzazione delle attività di accantieramento, scavo, posa del corrugato, richiusura degli scavi, infilaggio dei cavi, realizzazione dei giunti del cavo, è stata stimata la durata dei lavori di 15 giorni.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che le opere previste ricadono all'esterno della Rete Natura 2000 (i siti più prossimi sono la ZSC Stagno di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla ITB040023, distante circa 200 metri, e la ZPS Stagno di Cagliari ITB044003, distante circa 250 metri) e, non avendo effetti aggiuntivi significativi per le specie e gli habitat della stessa Rete, non devono essere sottoposte alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n.30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti,

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglatu da :

VALENTINA GRIMALDI