



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Alla Città Metropolitana di Cagliari, Il Settore, Servizio
Autorizzazioni Integrate, Ufficio Infrastrutture
Energetiche
ambiente@pec.cittametropolitanacagliari.it
Alla e-distribuzione Spa
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
e p.c. 01-10-30 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Cagliari
e p.c. 04-02-30 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna meridionale

Oggetto: Realizzazione di scavi in trincea su sede stradale asfaltata e sterrata per posa rete MT interrata nel Comune di Cagliari. EDIS73995801 AUT_57749278 - PNRR - M2C2. 2.1 - CL 087 - CUP F78B22001230006. Comune Cagliari. Proponente: Società e-distribuzione Spa. Direttive regionali per la valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc. A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.

In riferimento alla nota di codesta Città Metropolitana pervenuta il 27 giugno 2024 (prot. D.G.A. n. 20489 del 28.06.2024), con la quale è stata convocata la conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona (ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge 8 agosto 1990, n°241) per l'intervento in oggetto, esaminata la documentazione presentata dalla Società e-distribuzione Spa, inviata con la suddetta nota, si rappresenta quanto segue.

L'istanza riguarda il potenziamento della rete MT esistente mediante la realizzazione di n.6 nuove linee MT in cavo interrato in aree ubicate nel Comune di Cagliari, distinte catastalmente al foglio 13, particelle 1920 – 1911 – 1769 – 1767 - 1782 – 26.

Il progetto delle nuove linee MT in cavo interrato, con uno sviluppo complessivo di circa 5700 m, prevede:

- la realizzazione di n.5 linee, in uscita dalla Cabina Primaria MOLENTARGIUS, sita in via Lubich, con sviluppo in direzione ovest, verso il quartiere di San Benedetto e Fonsarda, e in prosecuzione fino a Pirri;
- la realizzazione di n.1 linea con origine in corrispondenza dell'intersezione tra la via dei Conversi e la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

via dei Vittorini e termine in via Sanna Randaccio;

- l'alimentazione della cabina CTM, sita in via dei Valenzani, con un conduttore derivato dall'intersezione tra la via dei Donoratico e la via Ciusa.

In particolare, per tutte le dorsali MT in cavo interrato in progetto si prevede:

1. attività di scavo in trincea, per la posa dei tubi in PVC a una profondità minima di 1 metro dal piano di campagna. Nella tratta in attraversamento della linea Metrotramviaria da realizzare in via Galvani, la posa verrà effettuata con tecnica no dig;
2. la posa di cavi per media tensione tripolari con conduttori di fase in Al, isolati con XLPE, con sezione da 240 mmq, all'interno dei tubi in PVC;
3. l'interramento con la posa di un apposito nastro monitore di segnalazione, a una distanza minima di almeno 20 cm dall'estradosso superiore della canalizzazione.

Tutti gli interventi insistono su sedi stradali esistenti e consolidate (sterrate e asfaltate), interne al centro abitato di Cagliari. Per la realizzazione dell'intervento la Società proponente ha stimato una tempistica di circa 10 settimane.

Le opere previste ricadono in prossimità dei confini della ZSC "Stagno di Molentargius e territori limitrofi" (ITB040022) e a circa 500 m dai confini della ZPS "Stagno di Molentargius" (ITB044002) e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura. A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che le stesse si collocano in un'area in cui non risulta la presenza dell'habitat e/o specie di interesse comunitario. Tutto ciò premesso, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- CO_GEN_3: al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- CO_GEN_7: non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;
- CO_GEN_14: l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;

- CO_CANT_1: le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;
- CO_CANT_3: per le attività di movimento terra saranno impiegate macchine operatrici gommate, piuttosto che cingolate;

tenuto anche conto che la localizzazione delle aree di intervento interessano zone totalmente antropizzate, e considerati gli obiettivi di conservazione individuati nei piani di gestione della ZSC e della ZPS, si ritiene che l'intervento in esame, se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, individuate ai sensi della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Distinti saluti,

Il Direttore del Servizio

(art. 30, c.4 L.R. 31/1998)

Sergio Deiana

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI