



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Alla Provincia del Sud Sardegna
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it
Alla Società e-distribuzione
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
e p.c. 01-10-36 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Iglesias
e p.c. 04-02-30 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna meridionale

Oggetto: **Realizzazione di un elettrodotto interrato MT della lunghezza complessiva di 15 m circa per l'alimentazione della cabina di consegna MT su richiesta della società NWJ Italia srl. sito nel comune di Sant'Antioco, in Via Logudoro. Proponente: e-distribuzione. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.**

In riferimento alla nota di codesta Amministrazione provinciale (prot. n. 34600) pervenuta in data 05 dicembre 2024 (prot. D.G.A. n. 36308 del 05.12.2024) con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi relativa all'intervento in oggetto, esaminata la documentazione progettuale allegata, si rappresenta quanto segue.

L'intervento è localizzato nel comune di Sant'Antioco nella Via Logudoro, e consiste nella realizzazione di un elettrodotto interrato MT della lunghezza complessiva di 15 m circa per consentire l'alimentazione della Cabina di Consegna MT su richiesta della società NWJ Italia srl. Per poter allacciare la cabina di Consegna MT saranno necessarie alcune operazioni tra cui:

- Intercettazione della linea interrata MT esistente;
- Realizzazione di una nuova linea in cavo interrato MT;
- Allestimento della cabina di consegna MT.

La nuova linea verrà realizzata mediante la posa di due corrugati in PEAD posati ad una profondità non inferiore a 1.20 m dal piano carrabile. Di seguito, la "e-distribuzione", provvederà all'equipaggiamento dei locali, con linee MT di consegna e sezionamento, a seconda delle esigenze, nei propri locali, potrà inserire un trasformatore MT/BT che permetterà l'alimentazione di altre utenze, eventualmente richiedenti, della



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

zona. L'autorizzazione richiesta dall' "e-distribuzione" è relativa alla sola parte elettrica, in quanto tutte le autorizzazioni per la realizzazione del fabbricato cabina saranno richieste dalla "NWJ Italia srl", la quale si occuperà anche della sua realizzazione.

L'area è individuata nel Catasto Terreni del Comune di Sant'Antioco al Foglio 16 part. 998-999. Le opere ricadono all'esterno della ZSC *Is Prunis* (cod. ITB042250) da cui distano circa 210 e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura. A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che le stesse si collocano in un'area in cui non risulta la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario. Sono altresì presenti discontinuità fisiche rappresentate da infrastrutture stradali.

Tutto ciò premesso, tenuto conto degli obiettivi di conservazione individuati nel piano di gestione della ZSC, si ritiene che l'intervento realizzato non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione.

L'intervento non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

(art. 30, c.4 L.R. 31/1998)

Sergio Deiana

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI