



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Alla e-distribuzione Spa
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
e p.c. 01-10-30 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Cagliari
e p.c. 04-02-30 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna meridionale

Oggetto: EDIS86639505. AUT_2675428 - Linea in cavo MT sotterraneo per alimentazione nuova cabina MT cliente "TERNA SPA", in località Macchiareddu. Comune: Uta. Proponente: e-distribuzione Spa. Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A., deliberazione n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.

In riferimento alla nota di codesta Società pervenuta il 12 febbraio 2025 (prot. D.G.A. n.4603 del 13.02.2025), relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'istanza è relativa alla realizzazione di una nuova linea in cavo MT sotterraneo per alimentazione nuova cabina MT cliente "Terna Spa", su un'area ubicata in località Macchiareddu, nel comune di Uta, e distinta catastalmente al foglio 44, mappali 1222-1172-833-778-1169, e al foglio 48, mappali 486-620AA-620AB-622, 367AA, 367AB, 370.

L'intervento in progetto prevede le attività di seguito riportate:

- in accordo con quanto previsto nel piano di caratterizzazione dell'agglomerato industriale di Macchiareddu, verranno eseguiti i campionamenti nel punto "C1", per le indagini sulla matrice terreno, e nel nuovo piezometro "P1", per le indagini sulla matrice acque, secondo i set analitici definiti dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna;
- a partire dalla Cabina Secondaria MT/BT esistente "EAF", verrà eseguito uno scavo in trincea con una profondità massima di circa 1,5 m e sviluppo complessivo di circa 350 m. L'intervento prevede l'utilizzo della tecnologia "NO-DIG" per un tratto del tracciato;
- intercettazione della linea MT, in corrispondenza della suddetta cabina secondaria, e posa all'interno dei cavidotti di n°2 cavi MT, sezione 3x(1x240) mm². Le attività di interrimento del cavo prevedono la posa di apposito nastro monitore per segnalare la presenza dei cavi elettrici, lungo tutta la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

lunghezza dello scavo, ad un'altezza non inferiore ai 20 cm dall' estradosso del tubo;

- realizzazione di una nuova Cabina Secondaria MT/BT privata.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che le opere previste ricadono all'esterno dei confini della Rete Natura 2000 in un contesto fortemente antropizzato, a una distanza minima di circa 2850 m dalla ZSC Foresta di Monte Arcosu (ITB041105) e di circa 3850 m dalla ZSC Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla (ITB040023) e, non avendo effetti aggiuntivi significativi per le specie e gli habitat della stessa Rete, non devono essere sottoposte alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n.30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

(art. 30, c.4 L.R. 31/1998)

Sergio Deiana

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI