



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Alla Città Metropolitana di Cagliari, Il Settore
Ambiente, Servizio Autorizzazioni Integrate, Ufficio
Infrastrutture Energetiche
ambiente@pec.cittametropolitanacagliari.it
Alla Società e-distribuzione Spa e-distribuzione@pec.
e-distribuzione.it
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
e p.c. 01-10-30 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Cagliari
e p.c. 04-02-30 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna meridionale

Oggetto: Linea interrata MT in cavo elicordato da 150 mm² per allaccio nuova fornitura di energia elettrica intestata a ELECTRA ITALIA SRL sita nell'area di sosta del Centro Commerciale Millennium nel Comune di Quartucciu (CA). EDIS88078537 AUT57541393 . Comune: Quartucciu. Proponente: Società e-distribuzione Spa. Direttive regionali per la valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G. R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357 /1997 e s.m.i (Screening). **Parere.**

In riferimento alla nota di codesta Città Metropolitana pervenuta il 19 marzo 2025 (prot. D.G.A. n. n.8371 del 20 marzo 2025), con la quale è stata convocata la conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona (ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge 8 agosto 1990, n°241) per l'intervento in oggetto, esaminata la documentazione presentata dalla Società e-distribuzione Spa, inviata con la suddetta nota, si rappresenta quanto segue.

L'istanza riguarda il progetto di una nuova linea MT in cavo interrato, da realizzare in corrispondenza di superfici del Centro Commerciale Millennium e di competenza ANAS SpA, nel comune di Quartucciu, in corrispondenza di un'area identificata catastalmente al foglio 10, mappali 1865 e 412.

L'intervento, finalizzato all'alimentazione di una nuova utenza, consiste nella realizzazione di una nuova linea MT interrata, della lunghezza complessiva di circa 17 m, che origina in derivazione dall'elettrodotto



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

interrato esistente "MT D700.1.382410" (posato in parallelismo al viale Marconi su sterrato), e procede nell'area destinata a viabilità e parcheggi del centro commerciale, fino all'alimentazione della cabina DSO già realizzata.

L'intervento in esame prevede le seguenti opere:

- scavi a sezione ristretta (profondità non inferiore a 1 m e larghezza di 0,50 m) su asfalto e sterrato, e buca d'intercetto linea MT esistente;
- posa di un cavo MT elicordato, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo elastico, sotto guaina in PVC con conduttori in Al e sezione 150 mm², entro tubi di PVC di diametro adeguato (qualunque interferenza riscontrata durante la posa del cavo, verrà sottopassata);
- le attività di rinterro prevedono la posa del nastro monitore di segnalazione (a una distanza minima dall'estradosso superiore della canalizzazione di almeno 20 cm) per tutta la lunghezza dello scavo e l'impiego di materiale inerte opportunamente costipato;
- giunzione della nuova linea MT alla linea esistente MT.

Per la realizzazione dell'intervento è stata stimata una tempistica di n.1 settimana

Le opere previste ricadono in prossimità dei confini della ZPS "Saline di Molentargius" (ITB044002), della ZSC "Stagno di Molentargius e territori limitrofi" (ITB040022), del Parco Naturale Regionale di Molentargius – Saline di Cagliari (EUAP 0833), della zona umida inclusa dell'elenco previsto da D.P.R. 448/76 "Stagno di Molentargius", e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura. Le opere ricadono inoltre all'interno dell'Oasi permanente di protezione faunistica e di cattura "Stagni di Quartu e Molentargius".

Tutto ciò premesso,

viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- CO_GEN_3: al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;
- CO_GEN_7: non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

- CO_GEN_14: l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;
- CO_CANT_1: le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;
- CO_CANT_3: per le attività di movimento terra saranno impiegate macchine operatrici gommate, piuttosto che cingolate;

tenuto anche conto che la realizzazione dell'intervento interessa una ristretta porzione di un parcheggio esistente, in un contesto ambientale antropizzato, e considerati gli obiettivi di conservazione individuati nel piano di gestione della ZPS e della ZSC, si ritiene che l'intervento in esame, se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo soprariportate, individuate ai sensi della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n.30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti,

Il Direttore del Servizio

(ex art. 30, comma 4 L.R. 31/1998)

Matteo Muntoni

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI