STATO DI PROGETTO "AUTORIZZATO"

SEZIONE B-B

Scala 1:100


MAGAZZINO PRODOTTO FINITO
Soffitto in cartongesso EI90
+3.10
+3.20
filtro fumo
3.00
via di esodo
10.28
filtro fumo
3.00
0.00
0.00
0.00

STATO DI PROGETTO "AUTORIZZATO"

SEZIONE A-A

Scala 1:100


Pilastro
Pilastro
PRODUZIONE 3
MAGAZZINO PRODOTTO FINITO
Soffitto in cartongesso EI90
Parete in cartongesso EI90
Pannello prefabbricato
Alluminio-vetro
3.00
Muretto in c.a. H. cm 50
BOX

STATO DI PROGETTO "IN VARIANTE"

SEZIONE B-B

Scala 1:100


MAGAZZINO PRODOTTO FINITO
Soffitto in pannelli sandwich EI90
+3.10
+3.20
filtro fumo
3.00
via di esodo
10.28
filtro fumo
3.00
0.00
0.00
0.00

STATO DI PROGETTO "IN VARIANTE"

SEZIONE A-A

Scala 1:100


Pilastro
Pilastro
PRODUZIONE 3
MAGAZZINO PRODOTTO FINITO
Parete e soffitto in pannelli sandwich EI90
Pannello prefabbricato
Alluminio-vetro
3.00
BOX

STATO DI PROGETTO "AUTORIZZATO"

PIANTA PIANO TERRA

Scala 1:100


CONFEZIONAMENTO
H. 10.00÷10.60
PRODUZIONE 3
3.1 - LINEA PRODUZIONE PASTA LUNGA - "SANTA MARIA"
tenda a strisce
0.00
A
PORTONE SCORREVOLE "REI"
Pannello prefabbricato sp. 20 cm
34.32
B
120 210
120 210
mq 11.42
filtro fumo
1.11
5.00
120 210
0.00
2.45
2.05
VIA DI ESODO
mq 80.32
H. 3.00
Muretto in c.a. H. cm 50
120 210
2.65
90 210
10.28
filtro fumo
mq 24.91
2.40
120 210
2.41
120 210
U.S.
120 210
120 210
B
0.00
0.50
9.38
0.50
9.38
0.50
9.38
0.95
0.50
9.38
0.50
Parete in cartongesso EI90
+3.00
250 300
Impianto di carico automatizzato "Moveco"
A
0.90
Alluminio-vetro
H. 3.00
BOX
mq 12.90
2.73
5.01
Portone sezionale
250 300
-1.30
SCARICO CARICO
MAGAZZINO PRODOTTO FINITO
0.00

LEGENDA

▨ DEMOLIZIONI E/O RIMOZIONI

▨ NUOVE REALIZZAZIONI

KEY MAP STABILIMENTO "IN VARIANTE"


AREE DI INTERVENTO

STATO DI PROGETTO "IN VARIANTE"

PIANTA PIANO TERRA

Scala 1:100


CONFEZIONAMENTO
H. 10.00÷10.60
PRODUZIONE 3
3.1 - LINEA PRODUZIONE PASTA LUNGA - "SANTA MARIA"
tenda a strisce
PORTONE SCORREVOLE "REI"
Pannello prefabbricato sp. 20 cm
34.32
B
120 210
120 210
mq 11.42
H. 2,98
0.93
filtro fumo
5.10
120 210
0.00
2.17
2.05
VIA DI ESODO
mq 74.41
H. 2.98
Parete in pannelli sandwich EI90 sp. 10 cm
120 210
90 210
filtro fumo
mq 24.91
filtro fumo
120 210
2.41
Parete in cartongesso EI90 sp. 15 cm
U.S.
120 210
120 210
0.00
0.50
9.38
0.50
9.38
0.95
0.50
9.38
0.50
250 300
Impianto di carico automatizzato "Moveco"
0.10
H. 3.00
BOX
mq 12.90
5.01
2.73
Alluminio-vetro
Portone sezionale
250 300
-1.30
SCARICO CARICO
MAGAZZINO PRODOTTO FINITO
0.00

COMUNE DI SANTA GIUSTA
PROVINCIA DI ORISTANO

PROGETTO:

RIORDINO DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI DEL PASTIFICIO F.LLI CELLINO S.p.A., SITO NELL'AREA PORTUALE DI ORISTANO IN LOCALITA' CIRRAS NEL COMUNE DI SANTA GIUSTA (OR)

VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N.322 DEL 28/11/2024

Pratica Autorizzativa

OGGETTO:

SITUAZIONE DI PROGETTO "AUTORIZZATO" E "IN VARIANTE"

PASTIFICIO

VIA DI ESODO A SERVIZIO DELL'AREA PRODUZIONE 3 E DEL MAGAZZINO MOVECO

COMMITTENTE:

PASTIFICIO F.LLI CELLINO S.p.A.

Porto Industriale di Oristano, Località Cirras - 09096 Santa Giusta (OR)

ELABORATO	SCALA
Tav.12	1:100
	DATA Luglio 2025

REV.	DATA	COMMENTO
REV.00	01.07.2025	PRIMA EMISSIONE

COD. DOCUMENTO: 157-22 PASTIFICIO CELLINO_Adeguamenti MPI Pastificio_Variante_02_Rev.00_2025.07.01.dwg

IL PROGETTISTA
Ing. Valerio Manca

COLLABORATORI
Ing. Tonio Demelas
Geom. Pierluigi Orrù

IL COMMITTENTE
PASTIFICIO F.LLI CELLINO S.p.A.
Il Legale Rappresentante

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E IMPIANTISTICA
STUDIO TECNICO ING. VALERIO MANCA
Sede: VIA UMBRIA, 229 - 09170 - ORISTANO
Tel / Fax. +39 0783 359114 - Cell. +39 329 0522924
e-mail: valmanca@icloud.com - g.mail: ing.v.manca@gmail.com